

Hygiene-Konformitätserklärung

Lüftungsgitter aus Aluminium Serien ASL, AT, VAT, AGS, AH, AF, EF/EFG und AWT

Gegenstand der Prüfung

Die Fa. TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn bestätigt, dass die Hygieneanforderungen aus den folgenden Normen und Richtlinien von den Lüftungsgittern der Serien ASL, AT, VAT, AGS, AH, AF, EF/EFG und AWT eingehalten werden.

- Europäische Norm
– EN 13779 (09/2007)
- Deutsche Normen
– VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)
– VDI 3803 (02/2010)
- Österreichische Normen
– ÖNORM H 6021 (08/2016)
- Schweizer SWKI-Richtlinien
– VA104-01 (04/2006)

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Mustergerät der oben genannten Serien im Werk der Fa. TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn geprüft sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung der oben genannten Gerätemuster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von den geprüften Serien eingehalten werden.

Die Übereinstimmung der Lüftungsgitter der Serien ASL, AT, VAT, AGS, AH, AF, EF/EFG und AWT mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.

Neukirchen-Vluyn, den 09.01.2017



Dipl.-Ing. Dirk Scherder
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktmanagement



Dipl.-Ing. Jan Heymann

Leiter Qualitätsmanagement

Zertifikat